

Funktionsbeskrivning och Drift Ventilation

Brf Freden-Fredsgatan 15-17

Allmänt

Ventilation Mekanisk frånluft för lägenhet, kök med spiskåpa, badrum och wc med kontrollventil. Uteluftsventiler i vardagsrum och sovrum.

Flöden: Kök 10-30 l/s

Bad 15 l/s

WC 10 l/s

Beteckning Kryddhulleaggregat typ Essvent

Placering Kök ovan spiskåpa

Betjäna Kök och badrum

Fabrikat Systemair

Typ Essvent

Reglering Kontinuerlig drift

Underhåll

Aggregatet bör kontrolleras rengöras en gång per år. Vid kontroll och rengöring av fläkt bryt strömmen genom att dra ut kontakten.

Filter till spiskåpa bör rengöras av hyresgästen var tredje månad.

Bruksanvisning
Kontakt Franke
T: 0912 405 00